



KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W
SOKÓLCE z dnia 23.11.2023

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Leśniki zapatrującego miejscowości: Ostrówek, Podostrówek, Rutkowszczyzna, Ciemne, Żakle, Podhorodnianka, Horodnianka w gminie Suchowola powiat sokólski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 20.11.2023 r. z wodociągu Leśniki: mieszkanie prywatne – Horodnianka 6 -sprawozdanie nr 639670/23/SOK z dnia 23.11.2023 r. liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody – 0 jtk, stwierdza, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania załącznika 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKÓLCE**

Jadwiga Bieniusewicz

YWOTADWON YWANTISLVA
YWRATTWAP MOTOCHEMI
SOKKXOS W

niweizimall nywfool