

## ***Uwaga!***

### **Zmiany zakresu realizacji zamówienia, korekta zapisów.**

W nawiązaniu do treści dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego prowadzonego pod nazwą „**Budowa budynków mieszkalnych w Suchowoli**” poniżej przekazujemy uwagi których treść należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

1. Piec CO w projekcie ma moc 100 kW, w przedmiarze jest 150 kW.  
**Prawidłowa moc pieca CO to 150kW (przedmiar robót do projektu kotłowni opalanej paliwem stałym poz. 1.1).**
2. W projekcie, w spisie mieszkań uwzględniono wykończenie podłóg w mieszkaniach (terakota, panele).  
**Podłogi w mieszkaniach zostają do indywidualnego wykończenia.**
3. W projekcie jest uwzględniony parking.  
**Zamówienie nie obejmuje wykonania parkingu.**
4. Wykończenie mieszkań - przedmiary uwzględniają biały montaż oraz montaż armatury.  
**Zamówienie nie obejmuje białego montażu oraz montażu armatury w mieszkaniach (rezygnacja z pkt. 1.7.5 „Ceramika i armatura w pomieszczeniach mieszkalnych” w Przedmiarze robót do projektu instalacji wody zimnej, CWU i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej).**
5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający **rezygnuje z oświetlenia terenu (rezygnacja ze wszystkich elementów Przedmiaru robót do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych zewnętrznych – oświetlenie terenu)**
6. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający **rezygnuje z wykonania przyłącza wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej (rezygnacja ze wszystkich elementów Przedmiaru robót do projektu przyłącza wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej).**